



# 太阳能产品认证证书

证书编号：CQC19024212290

## 申请人名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司  
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第 17 号房屋

## 制造商名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司  
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第 17 号房屋

## 生产企业名称及地址

广东省古瑞瓦特新能源有限公司 (V021430)  
惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第 17 号房屋

## 产品名称和系列、规格、型号

光伏并网逆变器

详见附件

## 产品标准和技术要求

NB/T32004-2018

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2021 年 05 月 27 日 有效期至：长期有效

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019 年 01 月 22 日



主任：

陆梅

# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 太阳能产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC19024212290

纸 号:

MIN 3000TL-X

直流输入:MPPT 满载电压范围 130V-450Vdc, 最大直流输入电压 500Vdc, 最大输入电流 13.5A\*2; 交流输出:~, 230V, 50Hz, Max. 14.3A, 额定交流输出功率 3kW;

MIN 3600TL-X

直流输入:MPPT 满载电压范围 150V-500Vdc, 最大直流输入电压 550Vdc, 最大输入电流 13.5A\*2; 交流输出:~, 230V, 50Hz, Max. 17.2A, 额定交流输出功率 3.6kW;

MIN 4200TL-X

直流输入:MPPT 满载电压范围 185V-500Vdc, 最大直流输入电压 550Vdc, 最大输入电流 13.5A\*2; 交流输出:~, 230V, 50Hz, Max. 20.0A, 额定交流输出功率 4.2kW;

MIN 4600TL-X

直流输入:MPPT 满载电压范围 200V-500Vdc, 最大直流输入电压 550Vdc, 最大输入电流 13.5A\*2; 交流输出:~, 230V, 50Hz, Max. 22.0A, 额定交流输出功率 4.6kW;

MIN 5000TL-X

直流输入:MPPT 满载电压范围 220V-500Vdc, 最大直流输入电压 550Vdc, 最大输入电流 13.5A\*2; 交流输出:~, 230V, 50Hz, Max. 23.9A, 额定交流输出功率 5kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: \_\_\_\_\_

陆杨

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 太阳能产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC19024212290

纸 号:

MIN 6000TL-X

直流输入:MPPT 满载电压范围 265V-500Vdc, 最大直流输入电压 550Vdc, 最大输入电流 13.5A\*2; 交流输出:~, 230V, 50Hz, Max. 28.7A, 额定交流输出功率 6kW。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: \_\_\_\_\_

陆杨

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>