



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

证书编号：CQC21024315041

发证日期：2024年05月23日  
有效期至：2026年09月29日

委托人名称 及注册地址	深圳古瑞瓦特新能源有限公司 深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道中德欧产业示范园 A 栋 A401,4—13 楼
制造商名称 及注册地址	深圳古瑞瓦特新能源有限公司 深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道中德欧产业示范园 A 栋 A401,4—13 楼
生产企业名称 及生产地址	广东省古瑞瓦特新能源有限公司 惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第 17 号房屋
产品名称和系列、 规格、型号	光伏并网逆变器 见附件
产品标准和技术要求	NB/T32004-2018
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。  
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021年09月29日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC21024315041

纸 号:

### MID 20KTL3-X2

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 32A\*2;  
交流输出: 3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 33.6A, 额定交流输出功率 20KW.

### MID 25KTL3-X2

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电  
流: 32A/36A; 交流输出: 3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 42.0A, 额定交流输出功率 25KW.

### MID 30KTL3-X2

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电  
流: 32A/48A; 交流输出: 3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 50.5A, 额定交流输出功率 30KW.

### MID 25KTL3-X2 (Pro)

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电  
流: 40A/40A/20A; 交流输出: 3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 42.0A, 额定交流输出功率  
25KW.

### MID 30KTL3-X2 (Pro)

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流:  
40A/40A/20A; 交流输出: 3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 50.5A, 额定交流输出功率 30KW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC21024315041

纸 号:

MID 25KTL3-X2 (Pro. E)

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 40A/20A/20A; 交流输出: 3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 42.0A, 额定交流输出功率 25KW.

MID 30KTL3-X2 (Pro. E)

直流输入: MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流: 40A/20A/20A; 交流输出: 3W+N+PE, 230V/400V, 50Hz, Max. 50.5A, 额定交流输出功率 30KW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE