



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

证书编号：CQC23024385204

发证日期：2023年04月21日  
有效期至：长期有效

**委托人名称** 深圳古瑞瓦特新能源有限公司  
**及注册地址** 深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道中德欧产业示范园 A 栋 A401,4—13 楼

**制造商名称** 深圳古瑞瓦特新能源有限公司  
**及注册地址** 深圳市宝安区西乡街道固兴社区航城大道中德欧产业示范园 A 栋 A401,4—13 楼

**生产企业名称** 广东省古瑞瓦特新能源有限公司  
**及生产地址** 惠州市惠阳区平潭镇房坑村公路边第 17 号房屋

**产品名称和系列、规格、型号** 光伏逆变器  
详见附件

**产品标准和技术要求** NB/T32004-2018

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。  
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查验证书信息



签发：谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC23024385204

纸 号:

### MIN 1000TL-X2

直流输入: MPPT电压范围60V-550Vdc, 最大直流输入电压600Vdc, 最大输入电流18/28A;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 45. 5A, 额定交流输出功率10kW;

### MIN 9000TL-X2

直流输入: MPPT电压范围60V-550Vdc, 最大直流输入电压600Vdc, 最大输入电流18/28A;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 43A, 额定交流输出功率9kW;

### MIN 8000TL-X2

直流输入: MPPT电压范围60V-550Vdc, 最大直流输入电压600Vdc, 最大输入电流18/18A;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 38. 3A, 额定交流输出功率8kW;

### MIN 7000TL-X2

直流输入: MPPT电压范围60V-550Vdc, 最大直流输入电压600Vdc, 最大输入电流18/18A;  
交流输出: ~, 220V, 50/60Hz, Max. 33. 5A, 额定交流输出功率7kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心